

Случаи привлечения ОАО «Жилкомплекс» к ответственности в 2013 году

№ п/п	Дата уведом	Номер постановления	Орган, выдавший постановление	Принятые меры
1	14.01.13	1-15-15015-9-2012	Государственная жилищная инспекция	Установлен насос, произведена регулировка системы отопления
2	08.02.13	1-15-01082-9-2012	Государственная жилищная инспекция	Замена запорной арматуры и регулировка системы отопления
3	27.06.13	1-15-08326-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Ремонт кровли не выполнен
4	01.07.13	1-15-08795-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Произведена регулировка системы ГВС
5	30.09.13	1-15-13782-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Произведена регулировка системы ГВС
6	08.02.13	1-15-01082-9-2013	Государственная жилищная инспекция	Произведена регулировка системы отопления
7	11.03.13	1-15-02634-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Выполнен ремонт кровли, замена водостока, ремонт комнаты
8	22.03.14	3-01233-2013 (6)	Государственная жилищная инспекция	Выполнена очистка кровель,наледи,сосулек
9	22.03.14	3-01233-2013 (7)	Государственная жилищная инспекция	Выполнена очистка кровель,наледи,сосулек
10	22.03.14	3-01233-2013 (8)	Государственная жилищная инспекция	Выполнена очистка кровель,наледи,сосулек
11	22.03.14	3-01233-2013 (9)	Государственная жилищная инспекция	Выполнена очистка кровель,наледи,сосулек
12	22.03.14	3-01233-2013 (10)	Государственная жилищная инспекция	Выполнена очистка кровель,наледи,сосулек
13	22.03.14	3-01233-2013 (11)	Государственная жилищная инспекция	Выполнена очистка кровель,наледи,сосулек
14	22.03.14	3-01233-2013 (12)	Государственная жилищная инспекция	Выполнена очистка кровель,наледи,сосулек
15	22.03.14	3-01233-2013 (13)	Государственная жилищная инспекция	Выполнена очистка кровель,наледи,сосулек
16	22.03.14	3-01233-2013 (14)	Государственная жилищная инспекция	Выполнена очистка кровель,наледи,сосулек
17	25.06.13	1-15-07931-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Выполнен ремонт подъезда
18	15.07.13	1-15-09234-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Выполнен ремонт цоколя
19	01.03.13	1-15-02120-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Замена поддонов для сбора атмосферных осадков
20	08.04.13	1-15-04112-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Ремонт подъезда местами, крыльца, кровли над холлами
21	15.01.13	1-15-00033-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Ремонт подъезда №1 по месту
22	28.01.13	1-15-01439-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Регулировка системы отопления, герметизация вводов ХВС,ГВС
23	06.02.13	3-00590-2013 (1)	Государственная жилищная инспекция	Выполнена очистка кровель,наледи,сосулек
24	06.02.13	3-00590-2013 (2)	Государственная жилищная инспекция	Выполнена очистка кровель,наледи,сосулек
25	06.02.13	3-00590-2013 (3)	Государственная жилищная инспекция	Выполнена очистка кровель,наледи,сосулек
26	01.04.13	1-15-03542-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Выполнен ремонт подъезда

27	06.06.13	3-02982-2013	Государственная жилищная инспекция	Выполнен ремонт отмостки, устранили течь ХВС и ГВС
28	16.09.13	1-15-12607-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Ремонт цоколя и отмостки не выполнен. срок до 01.08.14
29	08.10.13	1-15-13899-20-2013	Государственная жилищная инспекция	заменяли участок канализации
30	14.10.13	1-15-14940-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Убрали мусор и фекалии
31	04.10.13	1-15-14386-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Убрали мусор. И фекалии
32	26.11.13	3-06347-2013 (1)	Государственная жилищная инспекция	Были подстои в колодце
33	26.11.13	3-06347-2013 (2)	Государственная жилищная инспекция	Были подстои в колодце
34	01.07.13	1-15-09374-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Выполнен ремонт подъезда №1
35	17.06.13	1-15-08439-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Дом аварийный ремонт фасада и подвала не выполнен.
36	24.07.13	1-15-10519-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Выполнен ремонт кровли.
37	12.08.13	1-15-08640-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Дом аварийный. Ремонт подъезда не выполнен.
38	29.08.13	1-15-11285-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Подтопление подвала грунтовыми водами. Установлен насос.
39	03.09.13	1-15-12441-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Ремонт кровли выполнен частично. Не предоставлен доступ.
40	11.11.13	ПГ-163-083	Государственная жилищная инспекция	Выполнен капитальный ремонт кровли
41	31.07.13	1-15-08595-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Все замечания устранены
42	31.07.13	1-15-08595-20-2013	Государственная жилищная инспекция	Все замечания устранены
43	06.12.13	1-15-21929-202013	Государственная жилищная инспекция	Ремонт балкона выполнен в апреле 2014 г.

Начальник ПТО



Я.Г. Орлова

Исп. Курочкина Л.А.

Тел.8-495-513-83-11

Курочкина 14.05.14г